



**adelis LA MARSEILLAISE**

MÉTÉO 1020 hPa 27.0°C 1.9 m/s

CONSUMMATION PUISSANCE 2.19 kW

ÉNERGIE 1.509 kWh

CONSUMMATION AJOURD'HUI L/Jour

LA VEILLE L/Jour

PRODUCTION PV 0.00 kW

ACCUEIL NIVEAU 3 NIVEAU 2 NIVEAU 1 RDC PRODUCTION ECS INSTALLATION PV SUIVI CONSOS DÉFAUTS

GALÉO smile POUGET Consultants SIELA bc CONNECTIBAT

**MÂÎTRE D'OUVRAGE :**  
GALEO

**CLIENT :**  
SIELA SAS

**EXPLOITANT:**  
ADELIS

**BET :**  
POUGET CONSULTANTS

**COÛT :**  
6000 € HT

**DÉLAIS :**  
Début : Mai 2018 – Fin travaux : Janvier 2020

**DESCRIPTION DES TRAVAUX**

- Gestion chauffage en Fil pilote KNX
- Supervision
- Mesure énergétique et monitoring d'une installation Photovoltaïque par protocole Modbus
- Renvoi de rapport automatique vers BET
- Auto consommation collective

**adelis LA MARSEILLAISE**

PRODUCTION ECS | INSTALLATION PV

PV STANDARD PV HYBRIDE

Consommation/Production

8110W

TGBT

PUISSANCES INSTANTANÉES (kW)

|           |       |           |    |               |           |    |
|-----------|-------|-----------|----|---------------|-----------|----|
| CONSOMMÉE | 8.116 | AUTOCONSO | 0% | MOIS EN COURS | AUTOCONSO | 0% |
| PRODUITE  | 0.00  | AUTOPROD  | 0% | HISTORIQUES   |           |    |

ACCUEIL NIVEAU 3 NIVEAU 2 NIVEAU 1 RDC PRODUCTION ECS INSTALLATION PV SUIVI CONSOS DÉFAUTS

**adelis LA MARSEILLAISE**

Mode général Consigne générale 19.5°C

004 Mode Consigne 19.5°C T° amb. 19.4°C État chauffage État chauffage Puissance 28W

003 Mode Consigne 19.5°C T° amb. 19.3°C État chauffage État chauffage Puissance 74W

002 Mode Consigne 19.5°C T° amb. 19.6°C État chauffage État chauffage Puissance 19W

001 Mode Consigne 19.5°C T° amb. 19.6°C État chauffage État chauffage Puissance 42W

007 Mode Consigne 19.5°C T° amb. 19.4°C État chauffage État chauffage Puissance 17W

006 Mode Consigne 19.5°C T° amb. 19.6°C État chauffage État chauffage Puissance 69W

005 Mode Consigne 19.5°C T° amb. 19.5°C État chauffage État chauffage Puissance 380W

Températures Consos générales Consos chauffage

ACCUEIL NIVEAU 3 NIVEAU 2 NIVEAU 1 RDC PRODUCTION ECS INSTALLATION PV SUIVI CONSOS DÉFAUTS

004 Mode Consigne 12.0°C T° amb. 18.0°C État chauffage Off Puissance 0W

Circulation